



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Омская область, г. Омск
ул. Б.Хмельницкого, 281,
ТОНД и ПР
Омского района,
3 этаж, 302 кабинет

(место составления акта)

« 06 » сентября 2019 г.
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) объекта защиты,
правообладателем, которого является юридическое лицо
№ 276

По адресу/адресам: 644514, Омская область, Омский район, с. Новотроицкое, ул. Ленина, 37.
(здание клуба)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «19» августа 2019 г. № 276, выданного заместителем главного государственного инспектора Омского района по пожарному надзору Кисловым Юрием Александровичем

(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/выездная, документированная/не документированная)

Администрации Новотроицкого сельского поселения
Омского муниципального района Омской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица (должностного лица) при наличии полномочий на осуществление проверки)

являющегося правообладателем объекта (территории), расположенного по адресу:
Омская область, Омский район с. Новотроицкое, ул. Ленина, 37.

Дата и время проведения проверки:

“23” августа 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

“06” сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин..

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверки физлиц, представителей, обоснованных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении оценки на основании деятельности объектов, находящихся на территории объектов)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня

(в рабочих или календарных)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы (Омского района) УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) и территориального органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Администрация Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 19.08.2019 года – 13 часов 42 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости составления акта о согласовании проведения проверки)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Омского района по пожарному надзору Пономарев Николай Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностного лица), проводившего проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации в наименовании органа по аккредитации, являющегося свидетелем)

При проведении проверки присутствовали:

И.о. Главы администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области Кузнецова О.О.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, т.е. «конкретных нарушений»)

- не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: встроенная котельная не отделена от смежных помещений противопожарными преградами. (п. 6.9.16. «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст. 4, 6, 52, 88, гл. 16 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

- не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: в здании дома культуры не организовано круглосуточное дежурство персонала в помещении с приборами управления автоматической пожарной сигнализации (при установке приборов управления пожарных автоматической пожарной сигнализации в помещении без круглосуточного дежурства, в помещении с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки ("Пуск по направлению" и др.)) (ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.2.1, 13.14.5, 13.14.12 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009), утвержденных Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись и личное присутствие представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись и личное присутствие представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист, Акт отработки эвакуации

Подписи лиц, проводивших проверку Государственный инспектор Омского района по пожарному надзору Пономарев Николай Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

«06» сентября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись и личное присутствие представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае их наличия) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, дом 41, тел. 25-55-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омского района

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел. 46-57-50, E-mail: 73pch@ogps.omsk.su

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №276/1/1-2

по устранению нарушений

Администрация Новотроицкого сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Омского района по пожарному надзору N 276 от «19» августа 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена проверка в период:

(наименование органа ГПН)

«23» августа 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«06» сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Государственным инспектором Омского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пономаревым Николаем Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору здания клуба, расположенного по адресу: Омская область, Омский район с. Новотроицкое, ул. Ленина, 37.

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. Главы администрации Новотроицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области Кузнецовой О.О.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: встроенная котельная не отделена от смежных помещений противопожарными преградами.	п. 6.9.16. «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст. 4, 6, 52, 88, гл. 16 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.03.2020
2.	Не соблюдаются требования пожарной безопасности по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара, а именно: в здании дома культуры не организовано круглосуточное дежурство персонала в помещении с приборами управления автоматической пожарной сигнализации (при установке приборов управления пожарных автоматической пожарной сигнализации в помещении без круглосуточного дежурства, в помещении с круглосуточным дежурством должна быть обеспечена передача всех установленных сигналов о работе установки ("Пуск по направлениям" и др.))	ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.2.1, 13.14.5, 13.14.12 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009), утвержденных Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175	10.03.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Омского района
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Пономарев Н.В.
(по пожарному надзору)

«06» сентября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

М.И.И.*



Глава администрации
(должность, фамилия, инициалы)

✓

(подпись)

«06» сентября 2019 г.